



KV2	KALLVATTEN KOPPARRÖR FABRIKSSOLERADE SMS 1691
KV3	VÄRMVATTEN KOPPARRÖR FÄBRSISOLERADE SMS 1691
S1	KALLVATTEN PEL-RÖR NT10 SMS 0775
S2	SPILLVATTEN NORMALRÖR SMS 2700 - 2734
S3	SPILLVATTEN PVC SMS 2519 - 2521
VVB	VARMTVATTENBEREDARE MED VATTENMÅTARE (VM)

KOPPLINGSLEDNINGAR

TVATTSJÄLL	(TS)	KV1-, VM-8
VÄTTENKLOSETT	(VN)	KV1-8
DISKBANK	(DB)	KV1-, VM-10
DUSCH	(BL)	KV1-, VM-10
BADKAR	(BK)	KV1-, VM-12
VÄTTENUTASTARE	(VK)	KV1-10
TVÄTTBANK	(TB)	KV1-, VM-10
TÄPPVENTIL	(TV)	KV1-8
PUMPING FÖR DISKMASKIN	(PR)	VM-10

ANGIVNA DIM PÅ KALL- OCH VARMTVATTEN ÅR SER I YTERDIAMETER.

ANSLUTNINGSLIEDNINGAR BOTTENVÄNING

TVÄTTSTALL	(TS)	S1-75
DISKBANK	(DB)	S1-75
GOLVBRUNN	(B)	S1-75
VÄTTENKLOSETT	(VK)	S1-100

ANSLUTNINGSLIEDNINGAR ÖVERVÄNING

TVÄTTSTALL	(TS)	S2-50
DISKBANK	(DB)	S2-70
GOLVBRUNN	(B)	S2-70
VÄTTENKLOSETT	(VK)	S2-100

53-22

KALL- OCH VARMTVATTENLEDNINGAR ÄR BEKRÄFNDA ENLIGT SCHARLOUNDIMENSIONERING.
BEKRÄKNAT VÄTTENRYCK I FÖRHÄLLENDENPUNKTEN 35 m H₂O, P₀ BEKRÄKNAT TILL 21-30 m H₂O

SANDOCH FLÖDE I SERVICELEDNING

SPILLVATTEN	1,6 l/s
KALLVATTEN	0,8 l/s

I ÖVRIGT HAR VI VISAT TILL BESKRIVNING OCH MATERIALFÖRETEGNING (VVS-BESKRIVNING) VITRE RÖRKATT, TONIT, GOLFGRÄDDER SAMT PUSCHODDER PÅ SERVISER FRÅNGÅR AV MÅRT PROJEKTÖREN HANDLINGAR BETRÄFFANDE VENTILLATIONSÖVÄR, SE RITNING V52